

Rybnik, dnia 17.06.2010 r.

## ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 i art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zmianami) zawiadamiam, że dnia 07.05.2010r. na wniosek Gminy Świerklany, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zmiany decyzji Starosty Rybnickiego Nr Oś.6223/11/04 z dnia 10.01.2005r., stanowiącej pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe, t.j.: bytowych i przemysłowych pochodzących z sektora 5 „chów, hodowla i przetwórstwo zwierząt gospodarczych”, w ilości nie przekraczającej  $Q = 1632 \text{ m}^3/\text{d}$ , z zmodernizowanej i rozbudowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, rurociągiem  $\varnothing 300$  a następnie wylotem stanowiącym koryto otwarte o wymiarach 0,5 m i długości 5,3 m, do rowu „bez nazwy” stanowiącego urządzenie doprowadzające do rowu „P”,

### Proponowana zmiana dotyczy:

1. zwolnienia z obowiązku kontrolowania w ściekach odpływających z oczyszczalni poziomów zanieczyszczeń takich jak azot ogólny i fosfor, ze względu na to, iż na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.), najwyższe dopuszczalne wartości azotu i fosforu wymagane są wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących. W przypadku oczyszczalni ścieków w Świerklanach oczyszczone ścieki doprowadzane są do rowu „bez nazwy”, który w odległości 77,0 poniżej wylotu ścieków z oczyszczalni, wpada do rowu „P”, który w odległości 650,0 m poniżej wlotu rowu „bez nazwy”, dopływa do potoku Kłokocinka.
2. zwolnienia z obowiązku przeprowadzania badań ścieków „surowych” dopływających do oczyszczalni, ze względu na to, iż na podstawie § 5 ust.3 w/w rozporządzenia, który mówi, że jeżeli w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków do środowiska, określa się tylko najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń, to obowiązek pobierania próbek ścieków dla oczyszczalni, dotyczy tylko ścieków odpływających. W przypadku pozwolenia wodnoprawnego Nr Oś.6223/11/04 dla oczyszczalni ścieków w Świerklanach określono najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń.

3. zwolnienia z obowiązku przeprowadzania badań wód w rowie powyżej i poniżej wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni, ze względu na to, iż na podstawie analiz wyników badań oczyszczonych ścieków (od marca 2007 r.), poziom badanych wskaźników w ściekach oczyszczonych spełniał warunki określone w w/w rozporządzeniu oraz pozwoleniu wodnoprawnym i kształtował się w zakresie następujących wartości:

BZT <sub>5</sub>	4,42-15 mg O <sub>2</sub> /l
ChZTcr	30-51 mg O <sub>2</sub> /l
Zawiesina ogólna	5,2-12 mg /l
Azot ogólny	7,5-13,3 mg N/l
Fosfor ogólny	0,22-1,51mg P/l
Chlorki	130-200 mg Cl/l
chlor całkowity	0,02-0,12 mg Cl <sub>2</sub> /l
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	1,6-6 mg/l.

W pozwoleniu wodnoprawnym określono dopuszczalne wartości:

BZT <sub>5</sub>	25 mg O <sub>2</sub> /l
ChZTcr	125 mg O <sub>2</sub> /l
Zawiesina ogólna	35 mg /l
Azot ogólny	15 mg N/l
Fosfor ogólny	2 mg P/l
Chlorki	1000 mg Cl/l
chlor całkowity	0,4 mg Cl <sub>2</sub> /l
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	20 mg/l.

Za zmianą decyzji przemawia interes społeczny związany z zabezpieczeniem mieszkańców przed wzrostem cen korzystania z kanalizacji gminnej przez obniżenie kosztów eksploatacji oczyszczalni i ograniczeniem wysokich kosztów badań.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag w w/w sprawie w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 321, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Brak odpowiedzi potraktowany zostanie jako wyrażenie zgody na zmianę w/w decyzji.

STAROSTA  
*[Signature]*  
mgr Danuta Mrowiec