

Rybnik, dnia 09.12.2011 r.

OŚ.6341.39.2011

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zmianami) informuję, że dnia 08.12.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Świerklany, reprezentowanej przez Wójta Gminy z siedzibą ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice, na:

1. Szczegółne korzystanie z wód tj. odprowadzanie oczyszczonych w separatorze koalescencyjnym wód opadowych i roztopowych, z projektowanej kanalizacji deszczowej zbierającej wody z odcinka drogi wojewódzkiej Nr 932, tj. ulicy Kościelnej w Świerklanach (odcinka pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kościuszki a skrzyżowaniem z ul. Strażacką) do wód, tj. do rzeki Szotkówki, za pośrednictwem urządzeń wodnych tj. istniejącego rurociągu betonowego za przepustem pod ul. Strażacką, zakończonego wylotem \varnothing 400 mm do rowu przydrożnego o długości 25,0 m i uszczelnionym dnie, biegnącego wzdłuż ul. Kościelnej do rowu Sz-10 o uszczelnionym dnie, administrowanego przez Gminną Spółkę Wodną Świerklany, który za przepustem okularowym 2 x \varnothing 1000 mm pod ul. Kościelną, prowadzi wody do rzeki Szotkówki w km 20+775.

Wody opadowe odprowadzane będą z całkowitej powierzchni zlewni $F=0,7082$ ha, (w tym powierzchnia utwardzona $F_{utw}=0,4517$ ha, powierzchnia terenów zielonych $F_{ziel}=0,2565$ ha), w ilości $Q=57,0$ l/s ($Q_{hmax}=23,76$ m³/h, $Q_{d\ sr}=9,61$ m³/d, $Q_{r\ max}=3506,12$ m³/rok).

Aktualnie Gmina Świerklany posiada pozwolenie wodnoprawne Nr OŚ-6223/35/07 wydane przez Starostę Rybnickiego dnia 13.02.2008 r. z datą obowiązywania do dnia 13.02.2018 r., na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej ze Strefy Przemysłowej w Świerklanach w ilości $Q=429,62$ l/s, za pośrednictwem urządzenia wodnego tj. rowu Sz-10 o uszczelnionym dnie, mającego ujście do wód, tj. rzeki Szotkówki w km 20+775.

Współrzędne geograficzne wlotu rowu Sz-10 do rzeki Szotkówki:

N 50° 01' 13" E 18° 34' 52"

2. Przebudowę urządzenia wodnego tj.:

- 2.1. zarurowanie rowu przydrożnego, położonego przy ulicy Kościelnej w Świerklanach, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kościuszki a skrzyżowaniem z ul. Strażacką, na długości 573,0 m, rurami PCV \varnothing 315 mm.

Współrzędne geograficzne początku projektowanego zarurowania:

N 50° 01' 29,92" E 18° 35' 11,60"

Współrzędne geograficzne zakończenia projektowanego zarurowania, tj. włączenia do istniejącego przepustu drogowego pod ul. Strażacką:

N 50° 01' 16,30" E 18° 34' 52,62",

- 2.2. zasypanie zarurowanego odcinka rowu, w celu budowy chodnika.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 321.

STAROSTA -

mgr Danuta Mrowiec